



F. MUCIACIUK
05.02.2018 r. 285/2018

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów, ul. Mjr. Grzybowskiego 7

KOS
5.02.2018 r.

URZĄD POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
32-500 CHRZANÓW
Wpłynęło: 02.02.2018
ZNAK SPRAWY

sekretariat: tel. / fax : (032) 623-24-07, e-mail: ppis_chrzanow@psse.malopolska.pl

PSE.NZ.420-4/2018

GK
02.02.18 r. Chrzanów, dnia 31 stycznia 2018r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2017, poz.1261.), art. 77 ust.1 pkt.2 i art. 78 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz.1405.), na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.01.2018r., znak: GK-KOS.6220.39.2017 r. (data wpływu 23.01.2018r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn."Dostosowanie bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini do wykorzystania paliw alternatywnych"

opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia, **zalecając**:

- **dla fazy realizacji przedsięwzięcia**

1. Podczas realizacji zamierzenia należy podjąć środki zapobiegające wystąpieniu zapylenia, emisji hałasu i wibracji, jak również innych zakłóceń w wielkościach ponadnormatywnych.
2. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz zadbać o to, aby prowadzone roboty stwarzały, jak najmniejszą uciążliwość dla zdrowia.
3. Prace budowlane prowadzić z użyciem sprzętu sprawnego technicznie i posiadając aktualne badania techniczne. W celu ograniczenia emisji hałasu wywołanej pracą sprzętu ciężkiego realizację robót ograniczyć do pory dziennej.
4. Prace budowlane prowadzić z zachowaniem przepisów bhp. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sanitariaty, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
5. Zaplecze budowy, miejsca składowania materiałów budowlanych należy lokalizować na utwardzonym terenie oraz odpowiednio je zorganizować w celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz z dala od zabudowy mieszkaniowej, poza sąsiedztwem cieków wodnych, zbiorników wodnych.
6. Wszystkie materiały i wyroby budowlane winny posiadać atesty, potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania.
7. Na etapie realizacji inwestycji należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami, odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującą ustawą w tym zakresie. Miejsca składowania odpadów lokalizować na utwardzonym terenie oraz odpowiednio je zorganizować w celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń na tereny przyległe.



• **dla fazy prowadzenia działalności w ramach przedsięwzięcia**

Prowadzić produkcję energii oraz ciepła z wykorzystaniem paliw alternatywnych zgodnie z propozycjami wykazanymi w raporcie, w szczególności w zakresie:

- prowadzenia kontroli pod względem składu i właściwości paliw alternatywnych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne
- zapewnienia rozładunku, transportu wewnętrznego, magazynowania w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się paliw alternatywnych na terenie zakładu
- korzystania z paliw alternatywnych jednocześnie spalanych z węglem, takich, aby odpady po ich spalaniu miały podobne parametry fizykochemiczne pozwalające wykorzystywać odpady w sposób dotychczasowy
- magazynowania powstałych odpadów w miejscach przystosowanych, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko
- przyjęcia lokalizacji nowych obiektów i urządzeń, takiej aby praca zakładu po realizacji inwestycji nie pogorszyła aktualnego klimatu akustycznego najbliższych terenów mieszkaniowych
- prowadzenia eksploatacji instalacji w sposób nie powodujący przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Trzebnici pismem z dnia 18.01.2018r., znak: GK-KOS.6220.39.2017 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebnici do wykorzystania paliw alternatywnych"

Przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. 2016 poz.71) kwalifikuje się do dwóch grup przedsięwzięć: §2 ust. 1 pkt 46 mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jako „instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne(...)” oraz §3 ust. 2 pkt 1 mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia (...)”

Planowana inwestycja obejmuje dostosowanie bloków nr 1 i 2 Elektrowni Siersza w Trzebnici do jednoczesnego spalania wraz z paliwem podstawowym paliw alternatywnych. Zakres robót obejmie: prace dostosowawcze w obrębie istniejących kotłów fluidalnych bloków 1 i 2, budowę instalacji rozładunku, magazynowania i podawania paliwa alternatywnego, budowę i doposażenie instalacji oczyszczania spalin. Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje tereny przemysłowe należące do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza.

Wydane uwarunkowania środowiskowe odnoszą się do fazy realizacji i prowadzenia działalności w ramach przedsięwzięcia.

PPIS w Chrzanowie w niniejszej opinii określił warunki dla terenu objętego inwestycją, których dotrzymanie jest konieczne, aby w/w inwestycja z punktu widzenia ochrony zdrowia była bezpieczna.

Biorąc powyższe pod uwagę tut. Inspektor Sanitarny na warunkach określonych w sentencji – postanowił orzec, jak wyżej.

Wyk. D. Kałuża



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chrzanowie

lek. med. Wojciech Weitzman

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Trzebini
2. a/a

Do wiadomości:

TAURON Wytwarzanie S.A. przez pełnomocnika:
Jolanta Domirska
Tauron Polska Energia S.A.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice

